



Das Eigentums- und Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Ein Zuwiderhandeln hat zivil- und strafrechtliche Folgen.



GRUNDRISS




SCHNITT A - A




SCHNITT B - B




Ansicht



Ansicht



Ansicht



Ansicht

Putz/Fassade:	Dach:	Sockelanstrich:
RAL 9010	RAL 7032	30 cm RAL 7032
Türen/Lüftungsgitter:	ALU - E6EV1 eloxiert	
Blockrahmen:	Stahl - verz. lackiert in RAL 9006	
Doppelschließungen:		
Kabeleinführungen:		
Erdungsdurchführung:	HEA-IS-M12	
Baustromdurchführung:	1x Ø 100mm	
Bitumenanstrich Keller:		
Transportanker Dach: RD16	Transportanker Station: RD36	
Sonstiges:		
Gewicht Dach ca.:	Leergewicht ca.:	Gew. mit Ausbau u. Dach ca.:
1,5 Tonnen	7,0 Tonnen	11,5 Tonnen

Bei Einsatz einer Mittelspannungsanlage muss die Druckentlastungsrichtung angegeben werden !

Alle Maße sind eigenverantwortlich vor der Planfreigabe zu prüfen.

PLANFREIGABE

Datum

Unterschrift/Firmenstempel

Index	Bearb.	Datum	Änderung
Wirth			
Trafostationen			
Ernst Wirth GmbH & Co. KG 89542 Herbrechtingen Tel.: 07324 70480-0 info@wirth-fertigbau.de			
Maßstab:	Dat.	30.05.2025	Auftragsnummer:
1 : 50	DIN	A3	
	Bearb.	D. Hagen	
Benennung Kompaktstation:		W2820-14R	
Auftraggeber:		Planung:	
		Angela Kohler	
Projekt:		Bautechnikerin	
		in Fa. Ernst Wirth Fertigbau	
Liefertermin:		89542 Herbrechtingen	
Zeichnungsnummer:		K2820-2	
Blatt:		1	
		1 Bl.	