




Das Eigentums- und Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Ein Zuwiderhandeln hat zivil- und strafrechtliche Folgen.




Grundriß EG




Schnitt A - A




Schnitt B - B




Ansicht



Ansicht



Ansicht



Ansicht

Putz/Fassade:	Dach:	Sockelanstrich:
RAL 9010	RAL 7032	30 cm RAL 7032
Türen/Lüftungsgitter:	ALU - E6EV1 eloxiert	
Blockrahmen:	Stahl - verz. lackiert in RAL 9006	
Doppelschließungen:		
Kabeleinführungen:	4 x HSI 150-K1	
Erdungsdurchführung:	HEA-IS-M12	
Baustromdurchführung:	1x Ø 100mm	
Bitumenanstrich Keller:	nein	
Transportanker Dach: RD16	Transportanker Station: RD36	
Sonstiges:		
Gewicht Dach ca.: 2,4 Tonnen	Leergewicht ca.: 9,5 Tonnen	Gew. mit Ausbau u. Dach ca.: 16,5 Tonnen

Bei Einsatz einer Mittelspannungsanlage muss die Druckentlastungsrichtung angegeben werden !

Alle Maße sind eigenverantwortlich vor der Planfreigabe zu prüfen.

PLANFREIGABE

Datum

Unterschrift/Firmenstempel

Index	Bearb.	Datum	Änderung
Wirth Trafostationen Ernst Wirth GmbH & Co. KG 89542 Herbrechtingen Tel.: 07324 70480-0 info@wirth-fertigbau.de			
Maßstab:	Dat.	30.05.2025	Auftragsnummer:
1 : 50	DIN	A3	
	Bearb.	D.Hagen	
Liefertermin:		Zeichnungsnummer:	
		K3124-2	
Blatt:		1	
1		Bl.	

Benennung Kompaktstation:
W3124 bis 1.250 kVA

Auftraggeber:
Projekt:
Benennung:
Angela Kohler
Bautechnikerin
in Fa. Ernst Wirth Fertigbau
89542 Herbrechtingen