






Das Eigentums- und Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Ein Zuwiderhandeln hat zivil- und strafrechtliche Folgen.




Putz/Fassade:	Dach:	Sockelanstrich:
RAL 9010	RAL 7032	42,5 cm RAL 7032
Türen/Lüftungsgitter:	ALU - E6EV1 eloxiert	
Blockrahmen:	Stahl - verz. lackiert in RAL 9006	
Doppelschließungen:		
Kabeleinführungen:	16 x HSI 150-K1	
Erdungsdurchführung:	1 x HEA-IS	
Baustromdurchführung:	2 x Ø 100mm	
Bitumenanstrich Keller:	nein	
Transportanker Dach: RD16	Transportanker Station: RD36	
Sonstiges:		
Gewicht Dach ca.:	Leergewicht ca.:	Gesamt o. Ausbau
2,7 Tonnen	11,0 Tonnen	13,7 Tonnen


Bei Einsatz einer Mittelspannungsanlage muss die Druckentlastungsrichtung angegeben werden !	
Alle Maße sind eigenverantwortlich vor der Planfreigabe zu prüfen.	
PLANFREIGABE	
Datum	Unterschrift/Firmenstempel

Index		Bearb.	Datum	Änderung
Wirth		Trafostationen		Benennung Kompaktstation:
Ernst Wirth GmbH & Co. KG		89542 Herbrechtingen		W3624
Tel.: 07324 70480-0		info@wirth-fertigbau.de		Auftraggeber:
Maßstab:		Dat.	28.01.2026	Projekt:
1 : 50		DIN	A3	Planung:
		Bearb.	D. Hagen	Dominik Hagen
				Bauzeichner
				in Fa. Ernst Wirth Fertigbau
				89542 Herbrechtingen
				Zeichnungsnummer:
				K3624-2
				Blatt:
				1
				2 Bl.


Das Eigentums- und Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Ein Zuwiderhandeln hat zivil- und strafrechtliche Folgen.




Schnitt A - A




Schnitt B - B




Schnitt C - C



Schnitt D - D



Schnitt E - E



Schnitt F - F

Putz/Fassade:	Dach:	Sockelanstrich:
RAL 9010	RAL 7032	42,5 cm RAL 7032
Türen/Lüftungsgitter:	ALU - E6EV1 eloxiert	
Blockrahmen:	Stahl - verz. lackiert in RAL 9006	
Doppelschließungen:		
Kabeleinführungen:	16 x HSI 150-K1	
Erdungsdurchführung:	1 x HEA-IS	
Baustromdurchführung:	2 x Ø 100mm	
Bitumenanstrich Keller:	nein	
Transportanker Dach: RD16	Transportanker Station: RD36	
Sonstiges:		
Gewicht Dach ca.:	Leergewicht ca.:	Gesamt o. Ausbau
2,7 Tonnen	11,0 Tonnen	13,7 Tonnen

Bei Einsatz einer Mittelspannungsanlage muss die Druckentlastungsrichtung angegeben werden !	
Alle Maße sind eigenverantwortlich vor der Planfreigabe zu prüfen.	
PLANFREIGABE	
Datum	Unterschrift/Firmenstempel

Index	Bearb.	Datum	Änderung
Wirth Trafostationen Ernst Wirth GmbH & Co. KG 89542 Herbrechtingen Tel.: 07324 70480-0 info@wirth-fertigbau.de			
Maßstab:	Dat.	28.01.2026	Auftragsnummer:
1 : 50	DIN	A3	
	Bearb.	D. Hagen	
Benennung Kompaktstation:		W3624	
Auftraggeber:		Planung:	
Projekt:		Dominik Hagen Bauzeichner in Fa. Ernst Wirth Fertigbau 89542 Herbrechtingen	
Liefertermin:		Zeichnungsnummer:	
		K3624-2	
		Blatt:	
		2 Bl.	