





Das Eigentums- und Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Ein Zuwiderhandeln hat zivil- und strafrechtliche Folgen.




Ansicht



Ansicht




Ansicht




Ansicht

Putz/Fassade:		Dach:	Sockelanstrich:	Bei Einsatz einer Mittelspannungsanlage muss die Druckentlastungsrichtung angegeben werden !											
RAL 9010		RAL 7032	30 cm RAL 7032												
Türen/Lüftungsgitter:								ALU - E6EV1 eloxiert							
Blockrahmen:				Stahl - verz. lackiert in RAL 9006				Alle Maße sind eigenverantwortlich vor der Planfreigabe zu prüfen. PLANFREIGABE				</			


Das Eigentums- und Urheberrecht an diesen Zeichnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Wettbewerbern, mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Ein Zuwiderhandeln hat zivil- und strafrechtliche Folgen.



Schnitt A - A



Schnitt B - B



Schnitt C - C

Putz/Fassade: RAL 9010	Dach: RAL 7032	Sockelanstrich: 30 cm RAL 7032
Türen/Lüftungsgitter: ALU - E6EV1 eloxiert		
Blockrahmen: Stahl - verz. lackiert in RAL 9006		
Art der Verriegelung:		
Kabeleinführungen: 4 x HSI 150-K1		
Erdungsdurchführung: HEA-IS-M12		
Baustromdurchführung: 1x Ø 100mm		
Bitumenanstrich Keller: nein		
Transportanker Dach: RD20		Transportanker Station: RD30
Anschlagpunkt Station: RD42		
Sonstiges: Antennendurchführung Ø 100mm inkl. Dichteinsatz		
Gewicht Dach ca.: 3,8 Tonnen	Leergewicht ca.: 10,0 Tonnen	Gew. mit Ausbau ca.: 20,0 Tonnen

Bei Einsatz einer Mittelspannungsanlage muss die Druckentlastungsrichtung angegeben werden !

Alle Maße sind eigenverantwortlich vor der Planfreigabe zu prüfen.

PLANFREIGABE

Datum

Unterschrift/Firmenstempel

Index		Bearb.	Datum	Änderung
Wirth Trafostationen Ernst Wirth GmbH & Co. KG 89542 Herbrechtingen Tel.: 07324 70480-0 info@wirth-fertigbau.de				
Maßstab:		Dat.	25.07.2025	Auftragsnummer:
1 : 50		DIN	A3	Liefertermin:
		Bearb.	D. Hagen	
Benennung Kompaktstation: W3828 - bis 2.000 kVA				Blatt:
Auftraggeber:		Planung: Dominik Hagen Bauzeichner in Fa. Ernst Wirth Fertigbau 89542 Herbrechtingen		
Projekt:		Zeichnungsnummer: K3828-2		
		2 Bl.		